



제15-0547호

안전인증서

EXHEAT Ltd.

Inrexton Road Industrial Estate, Walton, Inverness, NORWICH NR25 6NG
United Kingdom

위 사업장에서 제조하는 아래의 품목이 「산업안전보건법」 제34조 및 같은 법 시행규칙 제58조의4제4항에 따른 안전인증 심사 결과 안전·보건 기준에 적합하므로 안전인증표시의 사용을 인증합니다.

품 목

Anti-condensation heater

형식 · 모델 / 용량 · 등급 / 인증번호

형식 · 모델	용량 · 등급	인증번호
HEF	Max 254V, Max 500W Ex e IIC T4	15-GA4B0-0547X

인증기준


방호장치 의무안전인증 고시(고용노동부고시 제2013-54호)

인증조건

1. Ambient temperature : -60°C ~ +80°C
2. 확인시험 : (2U +1000)V로 60초 간 절연내력시험 실시

2015년 08월 07일

한국가스안전공사





인증조건

1. 제조공장 :

“ Threxton Road Industrial Estate, Watton, Thetford, Norfolk, IP25 6NG, UK”에서 생산된 제품 중 아래 인증범위에 한함.

2. 제품개요 :

The HEF type anti-condensation heater is a self limiting enclosure heater comprising a self-limiting heating cable fitted inside a protective perforating casing. A flying lead forms part of the equipment which must be connected to certified terminals for the intended use. This equipment is designed to operate in an ambient temperature of -60°C to +80°C.

3. 인증범위 :

본 인증서는 EXHEAT에서 생산한 HEF Anti-condensation heater에 한하여 유효함.

4. 안전한 사용을 위한 조건 :

Stopping Plug, Cable gland 및 사용되는 부품은 인증받은 제품을 사용 할 것 기타 자세한 내용은 IECEx LCI 07.0004X를 참조하시기 바랍니다.

5. 인증(변경)사항 :

6. 그 밖의 사항 :

안전인증품의 품질관리, 확인심사수검, 변경사항신고등 인증받은자의 의무준수